



## YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ BAKIM VE KULLANMA TALİMATI

<b>Doküman No</b>	<b>TL-24</b>
<b>Yay. Tarihi</b>	<b>14.09.2017</b>
<b>Rev. No.</b>	<b>00</b>
<b>Rev Tarihi:</b>	<b>--</b>

### Revizyon Takip Tablosu

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
00	14.09.17	İlk Yayın.

### AMAÇ

Bu talimatın amacı yangın söndürme tüpünün bakımı ve kullanılması ile ilgili işlemleri açıklamaktır.

### SORUMLULAR

Akademik ve İdari Personel

### DOKÜMANLAR

Yangın söndürme tüpü bakım ve kullanma klavuzu.

### YÖNTEM

#### Yangın Söndürme Tüpünün Bakımı

- 1- Yangın söndürme tüpü rutubetten korunmalı ve 60 C sıcaklıktan fazla yerde tutulmamalıdır.
- 2- Yangın söndürme tüpünün kaçak yapma olası yerleri kontrol edilmelidir.
- 3- Yangın söndürme tüpünün ağırlığı her ay kontrol edilmeli, azalmış ise basıma gönderilmelidir.
- 4- Yangın söndürme tüpü düşürülmemeli, kolay alınacak yerde tutulmalıdır.
- 5- Yangın söndürme tüpü kullanılsa bile 6 aylık periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

#### Yangın Söndürme Tüpünün Kullanımı

- 1- Yangın söndürme tüpü kullanılırken rüzgâr arkaya alınmalıdır. Tüp omuz hizasında tutulmalı ve ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşılmalıdır.
- 2- Kuru kimyasal tozlu yangın söndürme tüpü kullanılırken önce emniyet pimi çekilir, sonar tüpün hortumu yangın kaynağına tutulur ve tetiğe sonuna kadar basılır. Yangın söndürme tüpü alevin altına doğru tutulmalıdır.
- 3- Karbondioksitli yangın söndürme tüpü kullanılırken lans sapından tutulur, mührü koparılarak valf kapağı sola doğru çevrilir ve çıkan karbondioksit alevin altına doğru tutulur.
- 4- Yangın söndürücüler akım altındaki elektrik tesisatında kullanılmamalıdır.
- 5- Yangın söndürücülerin kullanımından sonra dolum, bakım ve control işlemleri yapılmalıdır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİMİ VE BİLGİ SİS. KOOR.	MÜDÜR